

Додаток 11
до Вимог щодо утримання
та експлуатації захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 4 глави 2 розділу VI)

АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № 24050
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

20 червня 2022 року

м. Ужгород
(назва населеного пункту)

Проректор з адміністративно господарської роботи ДВНЗ УжНУ, Дмитро СОЙМА;
начальник відділу ЦЗ Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській
області, підполковник служби ЦЗ, Юрій ГОНДОРЧИН; провідний фахівець відділу
ЦЗ Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області, старший
лейтенант служби ЦЗ, Іван ГОРЬОВИЙ; фахівець з питань цивільного захисту
ДВНЗ УжНУ, Павло КОНЧ; провідний інженер з пожежної безпеки ДВНЗ УжНУ,
Олександр КОНОНУЧЕНКО; начальник відділу охорони праці ДВНЗ УжНУ,
Віктор МАТЯШОВСЬКИЙ; головний інженер ДВНЗ УжНУ, Михайло МУЧИЧКА;
головний енергетик ДВНЗ УжНУ, Анатолій ГИЧКА; начальник відділу цивільного
захисту населення управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення
Ужгородської міської ради, Сергій ДМИТРІСВ; головний спеціаліст відділу
цивільного захисту населення управління охорони здоров'я та цивільного захисту
населення Ужгородської міської ради, Володимир КУВИК
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності фахівця з питань цивільного захисту ДВНЗ УжНУ, Павла КОНЧ
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту
(уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації та використання сховища (протирадіаційного
укриття) № 24050, розташованого за адресою: м. Ужгород, вул. Університетська, 14

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Ужгородський національний університет
(найменування власника)

для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання,

комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач
захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди Ужгородський національний університет

(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди сховище, клас III

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 320 осіб, загальною площею 242 кв. м вбудоване в 5 поверхову будівлю

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як не використовується

3. Стан входів і аварійних виходів 1 вхід, 1 аварійний вихід, входи не захаращено, біля входу

(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено,

встановлена табличка, захищено від атмосферних опадів, не обладнано засобами для доступу

захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях,

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, наявні 2 комплекта ключі

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**

не обслуговується

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** не передбачено

(товщина підсіпки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання**

ЗГД – 4 шт., ГД-2шт, відчиняються із зусиллям, гума повністю не прилягає до коробки, надписи

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко,

на штурвалах та ручках відсутні

гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність,

наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв** МЗС-3, не зачиняються
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи передбачено, пофарбовано правильно
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **,

червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів),
показчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції передбачено, не обслуговуються
(передбачено / не передбачено проектом,

наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,

обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла
у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори передбачено, не обслуговуються, ЕРВ -49-10 шт
(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана,

встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно,

відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат
повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)** передбачено, не обслуговуються, з ознаками корозії
(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,

герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** в наявності, ФП - 10 шт
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)** відсутні
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)** відсутні
(наявність, кількість, справність, пронумеровано

згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)
прилад для виміру підпору повітря** не передбачено
(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря** не передбачено
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)** відсутні
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно,

не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)** відсутні
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано

правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання централізована
(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура в наявності, відкривається і закривається легко
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,

нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води є
(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води передбачено, вбудовані баки для води
(передбачено / не передбачено проектом, герметичність,

чистота баків, забезпечення потоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках
відсутні

(дата, результати)

водопровідні труби передбачено, пофарбовані правильно
(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) не передбачено

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи передбачено,
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли два унітази, два умивальники, два крани, не опечатані, справні
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),

стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації передбачено, пофарбовані правильно

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість,

герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено,

опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),

терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,
останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)

(для неканалізованих захисних споруд) не передбачено

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура передбачено, відкриваються вентиля легко

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів

та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,

наявність показчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи передбачено, пофарбовані правильно

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення передбачено, справна, в наявності розетки, вимикачі, світильники

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників,

пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних

кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб

електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутні

(наявність гучномовців, радіоточки,

стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання відсутнє

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками не порушено

(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда

затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної

організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів не передбачено

труби систем пожежогасіння не передбачено

(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано вогнегасниками

(споруду укомплектовано

згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації розроблено

(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні не вимірювалась

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан відсутні

(термометра, гігрометра (психрометра),

приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші - які саме)**,

приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу);
індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди

55%

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди є

опис обладнання та майна є

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення
немає

журнал перевірки стану захисної споруди є

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації
немає

план приведення захисної споруди у готовність є

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання
немає

правила користування вимірювальними приладами немає

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** немає

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових,
приладів регенерації та підпору повітря** немає

формуляр фільтровентиляційних агрегатів** немає

порядок провітрювання захисної споруди немає

інструкція з протипожежної безпеки немає

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень
немає

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) немає

каналізації є

водопостачання немає

електропостачання немає

опалення (теплопостачання) немає

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів є

журнал перевірки стану готовності захисної споруди є

інструкція з використання засобів індивідуального захисту немає

порядок перевірки сховища на герметичність** немає

довідка про перевірку сховища на герметичність** немає

правила поведінки у захисній споруді є

список особового складу формування з обслуговування споруди є

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди
є

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення
захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням

є

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди
навчання проводяться

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди
є акт від 19.05.21р

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** не проводились
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС не передбачено
(чисте або захищене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання не передбачено
(наявність, кількість, марка або шифр,

зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки,

гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність

написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС не передбачено
(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв не передбачено
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипилловий фільтр (ФЯР)** не передбачено
(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі,

герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) не передбачено
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) не передбачено
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,

промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній не передбачено

наявність піддонів під витратними паливними баками не передбачено

стан маслопроводів не передбачено
(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС не передбачено

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС не передбачено

наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для

переносних ламп не передбачено

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС не передбачено

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС не передбачено

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС не передбачено

інструкція з обслуговування ДЕС не передбачено

журнал обліку роботи ДЕС не передбачено

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС не передбачено

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату не передбачено

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС не передбачено

інформація щодо працездатності ДЕС: не передбачено

ДЕС розконсервовано не передбачено ДЕС законсервовано не передбачено

(дата)

(дата)

перевірка працездатності ДЕС не передбачено

(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям

не передбачено

(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом)

МОЖЛИВО

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 20.06.2021 сховище (протирадіаційне укриття) № 24050

(дата)

(непотрібно)

закреслити)

оцінюється як обмежено готове до використання за призначенням

(готове, обмежено готове, не готове)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації,

доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**,

розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням: привести і утримувати відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту затверджених наказом МВС України від 09.07.2018р. № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди***

(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності,

обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції,

реставрації захисної споруди, використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до _____ слід подати до*

(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з поданням _____

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голова комісії _____

Дмитро СОЙМА

Члени комісії _____

Юрій ГОНДОРЧИН

Іван ГОРЬОВИЙ

Павло КОНЧ

Олександр КОНОНУЧЕНКО

Віктор МАТЯШОВСЬКИЙ

Михайло МУЧИЧКА

Анатолій ГИЧКА

Сергій ДМИТРІВ

Володимир КУВИК

З актом ознайомлений*

Керівник балансоутримувача
захисної споруди цивільного захисту
(уповноважена ним особа)

_____ 20__ року



* Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.

** Тільки для сховищ.

*** Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.